

LESSEN UIT PROJECT (9)

Maatregel	Binnen- deuren	Brandruimte overleefbaar (sec.)	Naastgelegen ruimte overleefbaar (sec.)	Ontruimingstijd beschikbaar (sec.)	Aantal doden	Stay in place mogelijk	Slagingskans offensieve inzet brandweer
Geen	Open	121	287	42	6	Nee	Klein
Geen	Dicht	106	782	99	3	Nee	Gemiddeld
Woningsprinkler	Open	100	650	42	6	nee	Hoog
Woningsprinkler	Dicht	58	1800	113	1	Ja	Hoog
Waterleidingsprinkler	Open	80	1172	42	3	Nee	Hoog
Waterleidingsprinkler	Dicht	?	1800	?	1	ja	Hoog
Watermist geactiveerd door rookdetectie	Open	1800	1800	1000	0	ja	Hoog
Watermist geactiveerd door rookdetectie	Dicht	?	1800	?	?	Ja	Hoog
Watermist geactiveerd door temperatuur	Open	1800	1800	300	0	Ja	Hoog
Watermist geactiveerd door temperatuur	Dicht	?	1800	?	?	ja	Hoog